

1 室外機・室内機・全熱交換器【年2回】

別 表

点 検 項 目	室外機	室内機	全熱交換器扇	備 考
	年2回 (夏・冬)	年2回 (夏・冬) ( )記載の項目は 年6回	年2回 (夏・冬) ( )記載の項目は 年6回	
外 観 ・ 目 視 点 検	圧縮機運転音	○		
	送風機運転音	○	○(年6回)	○(年6回)
	空調機運転確認		○(年6回)	
	熱交換器	○		
	クランクケースヒーター	○		
	動作確認		○(年6回)	○(年6回)
	パネル清掃		○(年 6 回)	
	フィルター清掃		○(年 6 回)	
	加湿器		○	○
測 定 点 検	絶縁抵抗	○		○
	運転電圧	○		○
	運転電流	○		○
	低圧圧力	○		
	高圧圧力	○		
	液温度	○		
	ガス温度	○		
	吸込み温度		○	○
	吹出し温度		○	○

●フィルター清掃回数表【年6回】

区域名・部屋名	機番	空調機	機番	全熱交換器
ロビー	ACP-1-1	6 回		
研修室	ACP-2-1	6 回	HEX-2	6 回
体験記閲覧室	ACP-3-1	6 回	HEX-3	6 回
情報展示コーナー	ACP-4-1	6 回	HEX-4	6 回
事務室・館長室	ACP-5-1・-2	6 回	HEX-5・6・8	6 回
休養室	ACP-5-3	6 回	HEX-9	6 回
清掃員控室	ACP-5-4	6 回	HEX-10	6 回
一般保管庫	ACP-5-5	6 回	HEX-12	6 回
原本保管庫	ACP-6-1	2 回		
電気室	ACP-8-1	2 回		
追悼空間	ACP-7-1	6 回	HEX-11	6 回
風除室	ACP-9-1	6 回		
サーバ室	ACP-10-1	6 回		
倉庫A	ACP-11-1	6 回		
防災センター	AC-1-1	6 回	HEX-1	6 回
警備員休憩室	AC-1-2	6 回	HEX-7	6 回

## 2 天井扇【年1回】

系統	台数	点検項目		
		目視及び計測点検		
		電流	電圧	絶縁
FE-12	2台	○	○	○
FE-13	2台	○	○	○
FE-16	3台	○	○	○
FE-18	2台	○	○	○
FE-19	2台	○	○	○

## 3 チャンバー【年1回】

区 分	作 業 内 容
B 1階 ファンルーム別室	床、吹出し口の清掃
B 2階 機械室別室	床、吹出し口の清掃

## 4 給排気口の清掃箇所数【年1回】

区域・部屋名		空調機			全熱交換器扇・換気扇		
		全数	天井	機器	全数	天井	機器
地下1階	エントランスホール・風除室	36	36	0	0	0	0
	トイレ・洗面所	0	0	0	8	8	0
	防災センター	1	0	1	2	2	0
	研修室	6	0	6	12	12	0
	情報展示コーナー	8	8	0	8	8	0
体験記閲覧室	12	12	0	12	12	0	
追悼空間スロープ	11	11	0	0	0	0	
地下2階	遺影コーナー・倉庫A	18	16	2	0	0	0
	トイレ・洗面所（職員用を含む。）	0	0	0	10	10	0
	警備員休憩室	1	0	1	2	1	1
	事務室・館長室・控室	8	0	8	4	0	4
	原本保管庫機械室	0	0	0	1	0	1
	一般保管庫	2	0	2	4	4	0
	更衣室・給湯室・清掃員控室・休養室	2	0	2	5	5	0
電気室	2	0	2	0	0	0	
計	107	83	24	68	62	6	