

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区中島町1番2号 広島平和記念資料館東館
受 電 設 備	地下1階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（展示場）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	5 0 0 k W （契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）
標 準 力 率	9 9 %
予 定 使 用 電 力 量	1, 3 0 7, 9 7 5 k W h / 1 年
使 用 期 間	令和7年4月1日 0 : 0 0 ~ 令和8年3月31日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月1日）
電 力 量 計	《主メーター》 製造者：富士電機メーター(株) 型 式：F P 3 E 1 5 - R（電力需給用複合計器通信機能付精密級）
需 給 地 点	電力会社が設置した屋外単位閉鎖型断路器盤内のケーブル終端箱の固定端子
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島平和記念資料館東館への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給約款による。