

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区中島町1番5号 広島国際会議場
受 電 設 備	地下2階電気室内
業 種 及 び 用 途	貸ホール、会議室等
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	1, 0 5 0 k W (契約上使用できる最大電力をいい、3 0 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	1 0 0 %
予定使用電力量	2, 4 2 0, 3 7 1 k W h / 1 年
使 用 期 間	令和7年4月1日 0 : 0 0 ~ 令和8年3月31日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	自動検針記録(検針日は原則毎月1日)
電 力 量 計	《主メーター》 製造者：三菱電機株式会社 型 式：W P 3 E P - R (変成器付複合計器(時間帯別・精密級)通信機能付計器V型)
需 給 地 点	電力会社が設置した屋外単位閉鎖型断路器盤内のケーブル終端箱の固定端子
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により、広島国際会議場への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給約款による。